Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«13» марта 2024 г., 25240061000209860713
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Хорольскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

край Приморский, р-н Хорольский, с Хороль, ул М.Пугача 2, тел. 84234723369, e-mail: ond_khorolsky@25.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 13 » марта 2024 г. № 2403/027-25/20/ПНН

1. Предостережение объявлено
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, адрес юридического лица: 692254, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ХОРОЛЬСКИЙ, СЕЛО ХОРОЛЬ, ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 4А ИНН 2532002066

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении
федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. Руководитель организации не обеспечил своевременную перезарядку огнетушителя № 3.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
   Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 60 Правил, абзац 1
   Обязательное требование
   Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

На объекте защиты расположенном по адресу: Приморский край, р-н Хорольский, пгт Ярославский, ул. Трудовая, д 2, принять все возможные меры реагирования, для недопущения указанных в настоящие предостережении нарушений и все возможные меры для ликвидации причин и условий, способствующих возможному совершению административного правонарушения. В течении 60 дней с момента получения данного предостережения предлагаю направить в адрес отдела информацию о проделанной работе.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»
Хорольского муниципального округа
Приморского края
692254, Приморский край,
Хорольский район,
с. Хороль, ул. Первомайская, 4 А
тел/факс: 8(42347)21407
№ 45 «15» марта 2024 года
на № _____/_____

Инспектор ОНДиПР
по Хорольскому
муниципальному району
Смитюк Александр Владимирович
Директора «ДЮСШ»
Галкина Александра Владимировича

Уважаемый Александр Владимирович!

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Хорольского муниципального округа Приморского края (далее ДЮСШ) в ответ на Ваше Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от 13 марта 2024 года №2403/027-25/20/ПНН, сообщает следующее:
на объекте, расположенном по адресу: край Приморский, р-н Хорольский, пгт Ярославский, ул. Трудовая д.2. выявленные нарушения требований пожарной безопасности устранены, огнетушитель №3 перезаряжен.

Директор ДЮСШ А.В.Галкин

Получил: 18.05.2024